

АКТ №464 от 18.09.2017.

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №86 Приморского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад №86 Приморского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 36, корп. 2**

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание **2** этажа, **2 551,1** кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **9 627,0** кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление;

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **197374 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, ул. Савушкина д. 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **дошкольное образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет.

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.

Плановая мощность – **259** чел. (посещаемость – **189** чел.)

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта): **нет**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Заведующий ГБДОУ детский сад №86 Приморского района Санкт-Петербурга
Ляцевич Наталия Леонидовна, с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»
Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности
№ 18/09- 2 от 01 сентября 2017 с другой стороны,**
составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / соответствует частично (условно) для К, О, С, Г, У / не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, частично соответствует О,С,Г,У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, частично доступно О,С,Г,У**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, частично соответствует О,С,Г,У**

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : **нет**

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://86spb.tvoyasadik.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объект не доступен для инвалидов передвигающихся на кресле коляске до его реконструкции или капитального ремонта, объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам категории К,О,У по адресу: ГБДОУ №45 Санкт-Петербург, ул.Королёва, д.24, корпус 2

Т.+7(812)303-35-44

Сайт: <http://45dsprspb.rsou.ru/>

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №86 Приморского района Санкт-Петербурга

расположенного по адресу: **197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 36, корп. 2**

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	На территории прилегающая к объекту достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на	

		<p>территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой в доступном для инвалидов и МГН месте, установлена информационная табличка с контактной информацией для вызова ответственного сотрудника учреждения за сопровождение инвалидов, для оказания помощи инвалиду до места предоставления услуги на объекте: номера телефона – 341-70-85, 341-70-84, оформлена в виде информационного знака «Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне.</p> <p>Пути перемещения к главному входу доступны.</p>	
1.2	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от 08.08.2016. г. № 22 Назначен ответственный сотрудник учреждения: Старший воспитатель Белоусова Ирина Вячеславовна для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016 г.) провела зам.зав.по АХР Кулакова Л.В.</p>	<p>Приказ №22 от 08.08.2016</p>
2		<p>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</p>	
2.1	К,О,С,Г,У	<p>От входной калитки движение по территории доступно. Перед входом установлен лестничный марш. Лестничный марш частично адаптирован для инвалидов. Края первой и последней ступеней имеют контрастную маркировку. Отсутствует опорный поручень. Частично доступно. Ширина дверных проемов частично достаточна. Крыльцо доступно, имеет навес. Слева от входной двери, в прямом видении, в доступном для инвалидов и МГН месте, установлена информационная табличка с контактной информацией для вызова ответственного сотрудника учреждения за сопровождение инвалидов, для оказания помощи инвалиду до места предоставления услуги на объекте: номера телефона –341-70-85, 341-70-84, оформлена в виде информационного знака «Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне. На входном узле установлена пиктограмма «Вход для инвалидов и МГН» на контрастном фоне. На входной двери указано направление открывание и закрывание входной двери. Стекланные полотна дверей имеют контрастную маркировку. На входном узле установлена пиктограмма «Выход для инвалидов и МГН» на контрастном фоне. На выходе из входной двери установлен световой маяк-выход из помещения.</p>	
2.2	К	Отсутствует стационарный пандус. Не доступно	
2.3	О,С,Г,У	<p>Размеры тамбура частично соответствуют. Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика,</p>	<p>Приказ №22 от</p>

		тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) Преодоление лестничного подъема, порога входной двери, на входной зоне и сопровождение инвалидов и МГН, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	08.08.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы доступны. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию).	
3.2	С	Тотально слепым требуется сопровождение	
3.3	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 1.2	Приказ №22 от 08.08.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудника Двери имеют установленные пиктограммы «Вход для инвалидов и МГН» на контрастном фоне. На двери указано направление открывание и закрывание входной двери.	
4.2	О,С,Г,У	Аудитория для приёма посетителей инвалидов располагается на первом этаже. Установлена табличка «Кабинет для приёма посетителей» Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Установлена пиктограмма «Медицинский кабинет» Установлены пиктограммы на контрастном фоне указывающие направление движения инвалидов	
4.3	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см.пункт 1.2	Приказ №22 от 08.08.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,Г,У	На 1 этаже. Размеры и внутреннее оборудование частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов.	
5.2	С	Условно доступно.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	Приказ №22 от 08.08.2016
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. http://86spb.tvoyasadik.ru/	


		<p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов. <p>Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу: ГБДОУ №45 Санкт-Петербург, ул.Королёва, д.24, корпус 2 т. 303-35-44 Сайт: http://45dsprspb.rsou.ru/</p>	
6.3	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от 28.08.2015 № 56/5 назначен ответственный сотрудник учреждения:</p> <p>Старший воспитатель Белоусова Ирина Вячеславовна для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.</p>	<p>Приказ 56/5 от 28.08.2015</p>
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	<p>Маршрут движения к ГБДОУ детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки общественного транспорта 445м. Ближайшая к ГБДОУ детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится на Богатырском проспекте Автобус № 180, №184 Маршрутное такси №166 Метро «Комендантский проспект».</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	<p>Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.</p>	

V. Рекомендации

1. Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочного места у прилегающей территории объекта 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр. д. 36, кор..2 для инвалидов в соответствии СП 59.13330.2016
2. Адаптировать входной узел для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
3. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Установить пиктограммы, тактильные знаки, на территории учреждения мнемосхему с дублированием шрифта Брайля, в соответствии с СП 59.13330.2016
5. Установить доводчик двери с задержкой для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица


/ Ляцевич Н.Л. /


/ Лебедев В.А. /



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Ляцевич Наталия Леонидовна

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022