

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 86 Приморского района Санкт-Петербурга

Начальнику Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главному санитарному врачу
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам
Мякишевой С.Н.

ОТЧЕТ
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений
и их предупреждению по предписанию
от 22.03.2023г. N Ю 78-04-05/27-116-2023

N п/п	Вид нарушения	Срок исполнения	Информация о выполнении
1.	2.1.Обеспечить допуск к работе сотрудников при наличии результатов предварительного медицинского осмотра в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.12., п.12.3. Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	С момента получения предписания и постоянно	Допуск к работе сотрудников осуществляется при наличии результатов предварительного медицинского осмотра, постоянно.

2.	<p>2.2.обеспечить допуск к работе сотрудников при наличии результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.12., п.12.4. Приложения № 1, п/п 25 приложения Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».</p>	<p>С момента получения предписания и постоянно</p>	<p>Допуск к работе сотрудников осуществляется при наличии результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу</p>
3.	<p>2.3. обеспечить наличие сведений о профилактических прививках - ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудников Красноружской В.В., Степановой М.В., Шмыткиной Л.К., Антоновой О.В.; вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Антоновой Е.В., Большакова Ю.А., Даниловой О.П., Донских Л.В., Ефремовой М.С., Жигачевой Я.А., Ивановой Е.В., Крыловой И.Д., Кузьминой М.А., Лавровой Н.В., Михайловой О.М., Петрушина В.В., Постолакий И.Н., Садковой Ю.В., Шаровой М.Ю., Шмыткиной Л.К.; вакцинации/ревакцинация против кори сотрудников Антоновой О.В., Гапеевой Л.Г., Гацапук Т.П., Донских Л.В., Ефремовой М.С., Красноружской В.В., Шмыткиной Л.К. в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и</p>	<p>до 22.05.2023</p>	<p>Антонова О.В. – результат по сдаче крови на антитела к кори будет готов 24.05.2023г., RV сделана 08.10.2018г. Иванова Е.В. – V3 против гепатита В – 28.12.2007г. Гацапук Т.П. – V1против кори 02.05.2021, RV против кори 12.09.2018г. V1 против гепатита В – 17.05.2023г. Гапеева Л.Г. – RV против кори 16.09.2011г. Донских Л.В. – V1 против гепатита В – 18.05.2023г, V1 против кори 14.05.1991г, RV 10.04.2019г. Лаврова Н.В. –V3 против гепатита В – 04.04.2023г Шмыткина Л.К. – V1 АДС-М 11.05.2023г., V1 против гепатита В – 11.05.2023г. Сдан анализ крови на антитела к кори. Кузьмина М.А. – V1 против гепатита В – 17.05.2023г. Жигачева Я.А. – медицинский отвод от вакцинации до 01.10.2023г. Постолакий И.Н. V1 против гепатита В – 17.05.2023г.</p>


	<p>обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».</p>		<p>Данилова О.П. – болеет. Крылова И.Д. - V1 против гепатита В – 17.05.2023г. Антонова Е.В. - V1 против гепатита В – 18.05.2023г. Шарова М.Ю. - RV против гепатита В – 18.05.2023г. Ефремова М.С. - RV против кори 17.05.2023г. V1 против гепатита В – 17.05.2023г. Степанова М.В. - RV против дифтерии, коклюша, столбняка 19.05.2023г Красноружская В.В. – RV против дифтерии, коклюша, столбняка 19.05.2023г Садкова Ю.В. – V3 против гепатита В – 08.10.2015г Большаков Ю.А.- уволился.</p>
4.	<p>2.5. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.18, лит .А план-график проведения ремонтных работ в групповой комнате, в спальне, в буфете, в туалете младшей группы «Пингвинята»; в раздевальной комнате, в туалете, в буфете младшей группы «Капелька»; в раздевальной комнате, в буфете, в туалете подготовительной группы «Морские котики»; в раздевальной комнате второй ранней группы 3; в раздевальной комнате, в туалете старшей группы «Якорек»; в раздевальной комнате, в туалете средней группы «Парус»; в групповой (игровой) комнате, в раздевальной комнате старшей группы «Звездочки»; в туалете второй ранней группы 3; в туалете подготовительной группы «Черепашки» в соответствии с требованиями п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	до 22.05.2023	<p>План график на 2023-2025г проведения ремонтных работ находится на согласовании в Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Ремонтные работы в группе «Пингвинята» Перенесены на 2024г. (смета имеется, работы согласованы).</p>


5. 2.6. оборудовать в туалетных помещениях всех групп отдельный водопроводный кран для технических целей в соответствии с требованиями п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

до 22.05.2023


Водопроводные краны для технических целей в группах установлены.






			
6.	<p>2.7. обеспечить наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	до 22.05.2023	<p>Заявка на проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха находится на согласовании в отделе образования Приморского района.</p>
7.	<p>2.9. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д. 18, лит.А, план-график работ по оборудованию теневого навеса на территории 3 групповых площадок в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и</p>	до 22.05.2023	<p>Формируется заявка на приобретение трех теневого навесов для включения в план-график адресной программы на 2024 – 2026 год.</p>

	обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		
8.	2.11. оборудовать системы, обеспечивающие водообмен в ванне бассейне, расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна в соответствии с требованиями п.6.2.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	до 22.05.2023	После окончания учебного года будет произведен слив воды бассейна. Силами обслуживающей организации будет установлено необходимое оборудование обеспечивающие водообмен в ванне бассейне, расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна.
9.	2.12.оборудовать систему подачи воды в ванну кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки в соответствии с требованиями п.6.2.13. СП 2.1.3678- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	до 22.05.2023	Силами обслуживающей организации была оборудована система подачи воды в ванну кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки. 

			 <p>The rightmost column of the table contains two black and white photographs of plumbing fixtures. The top photograph shows a showerhead mounted on a vertical pipe, with a white flexible hose and a black rectangular object (possibly a soap dish or sponge holder) nearby. The bottom photograph shows a close-up of a vertical pipe with a horizontal pipe branch, featuring a valve and a white pipe elbow.</p>
--	--	--	---

10.	2.4. обеспечить наличие стола для работы с тестом (столешницы) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 28.08.2023	<p>Закуплено кухонное оборудование: стол для работы с тестом.</p> 																				
11.	2.8. при комплектовании групп обеспечить соблюдение нормы площади групповой (игровой) комнаты для групп раннего возраста (до 3 лет); площадь спальни для детей до 3 лет, для детей от 3 до 7 лет на 1 ребенка в соответствии с требованиями п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 28.08.2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1339 884 1637 1193">№ группы, наименование группы, вид группы</th> <th data-bbox="1644 884 1742 1193">Возраст детей</th> <th data-bbox="1749 884 1870 1193">Площадь группового помещения</th> <th data-bbox="1877 884 1998 1193">Количество детей по СанПиН</th> <th data-bbox="2004 884 2128 1193">Списочный состав на 01.09.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1339 1198 1637 1305">Группа раннего возраста №1</td> <td data-bbox="1644 1198 1742 1305">2-3</td> <td data-bbox="1749 1198 1870 1305">48,4</td> <td data-bbox="1877 1198 1998 1305">19</td> <td data-bbox="2004 1198 2128 1305">19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 1310 1637 1417">Группа раннего возраста №3</td> <td data-bbox="1644 1310 1742 1417">2-3</td> <td data-bbox="1749 1310 1870 1417">48,3</td> <td data-bbox="1877 1310 1998 1417">19</td> <td data-bbox="2004 1310 2128 1417">19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 1422 1637 1481">Группа раннего</td> <td data-bbox="1644 1422 1742 1481">2-3</td> <td data-bbox="1749 1422 1870 1481">48,2</td> <td data-bbox="1877 1422 1998 1481">19</td> <td data-bbox="2004 1422 2128 1481">19</td> </tr> </tbody> </table>	№ группы, наименование группы, вид группы	Возраст детей	Площадь группового помещения	Количество детей по СанПиН	Списочный состав на 01.09.2023	Группа раннего возраста №1	2-3	48,4	19	19	Группа раннего возраста №3	2-3	48,3	19	19	Группа раннего	2-3	48,2	19	19
№ группы, наименование группы, вид группы	Возраст детей	Площадь группового помещения	Количество детей по СанПиН	Списочный состав на 01.09.2023																			
Группа раннего возраста №1	2-3	48,4	19	19																			
Группа раннего возраста №3	2-3	48,3	19	19																			
Группа раннего	2-3	48,2	19	19																			


возраста №4				
Младшая группа № 8	3-4	49,7	24	26
Младшая группа № 10	3-4	49,3	24	24
Средняя группа № 11	4-5	49,5	24	23
Средняя группа № 5	4-5	49,6	24	23
Старшая группа № 2	5-6	48	24	17
Старшая группа № 7	5-6	49,5	24	26
Подготовит. группа № 6	6-7	49,1	24	25
Подготовит. группа № 9	6-7	49,6	24	25
ИТОГО	-	-	249	246

12. 2.10. оборудовать производственные помещения пищеблока необходимым оборудование – в овощном цехе (цехе первичной обработки овощей) оборудовать моечную ванну, производственный стол; в зоне мучного цеха оборудовать тестомесильную машину в соответствии с требованиями таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685 – 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

до 28.08.2023

Закуплено оборудование производственного помещения пищеблока: моечные ванны, тестомесильная машина, производственный стол.





Заведующий ГБДОУ детский сад № 86



Н.Л.Ляцевич

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923315

Владелец Ляцевич Наталия Леонидовна

Действителен с 31.01.2024 по 30.01.2025